

## Boleta de Fiscalización DF-LH-15

Acta N°

Página N°  /

Inciso	Punto a evaluar	Críticidad	Observaciones
<b>INSTALACIONES</b>			
A.6			
A.6.1	Instalaciones diseñadas que todas las operaciones puedan ser observadas desde el exterior, para fines de supervisión y control	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
A.6.2	Existen áreas separadas físicamente para cada una de las etapas de producción	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Paredes, pisos, techos y curvas son superficies lisas e impermeables	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
A.6.3	Cielos falsos o cielos rasos, son lisos o sellados herméticamente	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
A.6.4	Tuberías, ductos y otros servicios se encuentran empotrados e instalados de manera que faciliten su limpieza	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
A.6.6	Vestidores diseñados con esclusas con diferenciales de presión	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Vestidor en su etapa final tiene en estado de reposo, el mismo grado del área que conduce como mínimo	M <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Lavado de manos en la primera parte del vestidor	M <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
A.6.8	Esclusas con sistema para prevenir la apertura simultanea de las puertas	M <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
A.6.10	Se verifica la efectividad de las esclusas, considerando		
	Proceso de transferencia	M <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Calidad del aire interior y exterior	M <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Sanitización	M <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
<b>SISTEMAS DE AIRE</b>			
A.7			
A.7.1	Gradientes de presión entre las áreas	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Áreas de ambiente controlado (A, B, C, D) existe registros del número de renovaciones horarias	M <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
A.7.2	Sistema de alarma detecta fallas en el suministro de aire	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Manómetros para registrar diferenciales de presión	M <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Operaciones de mantenimiento y reparaciones en la medida de lo posible, se realiza fuera del área estéril	M <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
A.7.3	Procedimiento que garantice la no contaminación cuando el mantenimiento y reparaciones se realicen en el área estéril	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Integridad y sellado de los filtros verificada	M <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Procedimiento de revisión y cambio de los filtros	M <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
<b>SISTEMAS DE AGUA</b>			
A.8			
A.8.1	Agua para la producción de productos estériles cuenta con los siguientes procedimientos:		
	Manipulación	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Distribución	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Almacenamiento	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Conservación	C <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>
	Registros que demuestren que se evita el crecimiento microbiano	M <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>

### Observaciones

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Firma de Regente

Firma de Fiscal

**Al recibir este documento se le insta a corregir las anomalías supracitadas y comunicarlo por escrito al correo del Fiscal encargado.**

Simbología de las casillas de comprobación: (✓) Cumple, (X) No cumple, (NA) No aplica, (-) No se fiscalizó.