COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE COSTA RICA

Central Telefónica: **(506) 2297-0676** • Fax: **(506) 2297-5668**
Sitio internet: **www.colfar.com**

Boleta de Fiscalización DF-ALH-03

Acta N° _____ Página N° /

Inciso	Punto a evaluar	Criticidad		Observaciones
9.3.2	Sistema de agua está construido en material de tipo sanitario	C	☐	
9.3.3	Tienen registros del monitoreo y de las acciones realizadas	C	☐	
9.3.3	Procedimiento escrito de muestreo del agua	M	☐	
9.3.3	Se realiza la rotación de los puntos de muestreo del sistema de tratamiento de agua y de su red de distribución	C	☐	
9.3.7	Ejecutan controles fisicoquímicos y microbiológicos del agua potable y calidad farmacéutica	C	☐	
9.4.1	Cuenta con un sistema de tratamiento de aire que evite el riesgo de la contaminación de los productos y las personas	C	☐	
9.4.1	El sistema de aire es central	I	☐	
9.4.1	El sistema de aire es individual	I	☐	
9.4.1	El sistema de aire es:			
9.4.1	Abierto: _____Cerrado: _____	I		
9.4.2	Cuentan con prefiltros, filtros y todo equipo para garantizar el grado de aire	C	☐	
9.4.2	Las rejillas de inyección y extracción de aire están convenientemente ubicadas	C	☐	
9.4.1	Cuenta con diferenciales de presión entre áreas de diferentes grados de limpieza	C	☐	
9.4.1	Tienen instrumentos de medición para verificar los diferenciales de presión	C	☐	
9.4.1	Registros de temperatura, humedad relativa y diferenciales de presión en las áreas que los requieren	C	☐	
9.4.1	Cuentan con sistema de inyección y extracción de aire en las áreas de dispensado y producción	C	☐	
9.4.3	Procedimientos del sistema de aire que abarquen las instrucciones y precauciones para su manejo	M	☐	
9.4.7	Programa y procedimiento para realizar los controles microbiológicos ambientales	C	☐	

Observaciones

Firma de Regente

Firma de Fiscal

Al recibir este documento se le insta a corregir las anomalías supracitadas y comunicarlo por escrito al correo del Fiscal encargado.

Simbología de las casillas de comprobación: (✓) Cumple, (X) No cumple, (NA) No aplica, (-) No se fiscalizó.